



# Urząd Miejski w Namysławie

## Wydział Zamówień Publicznych

Namysłów, dnia 21.11.2016 r.

ZP.271.60.2016.AH

### Odpowiedź na zapytanie

dot.: przetargu nieograniczonego na *modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. B. Prusa w Namysławie i Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. W. S. Reymonta w Namysławie oraz modernizację oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie*

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści, odpowiada:

1. Jaki typ oprav (producent) jest podstawą do określenia warunków technicznych jakie muszą spełniać oprawy?  
Odp. Zamawiający nie wskazuje producenta, jako podstawy do określenia warunków technicznych, jakie muszą spełniać oprawy. Zamawiający dopuszcza każdy typ oprav spełniający parametry określone w siwz.
2. Co ma obejmować ośmioletnia gwarancja:
  - świecenie jako takie,
  - ilość lumenów z wata (lub ogólnie z całej oprawy),
  - spełnienie norm natężenia oświetlenia dla mierzonych pomieszczeń po ośmiu latach użytkowania,Odp. Gwarancja ma obejmować wszystkie parametry określone w siwz. Wszystkie oprawy opisano w siwz.
3. Czy można uzyskać rzuty (plany/szkół)?  
Odp. Zamawiający może udostępnić rzuty poniższych szkół w zakresie:
  - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – rzuty z projektu architektury,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - rzuty z projektu instalacji centralnego ogrzewania,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 - rzuty z projektu centralnego ogrzewania.Udostępnione rzuty Wykonawca winien zweryfikować w zakresie ich zgodności ze stanem aktualnym.
4. Jakie godziny pracy przewiduje Zamawiający?  
Odp. Obiekty objęte przedmiotem zamówienia są czynnymi placówkami oświatowymi, w których w godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.
5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy kosztorysu. W pkt 1.1.4 PFU Zamawiający dopuszcza zmianę ilościową zamówienia. Kiedy ona może być wykonana:
  - na etapie wyboru oferty,
  - po wyborze oferty,
  - po podpisaniu umowy z Wykonawcą,
  - po rozpoczęciu prac.Jak ta zmiana może być liczona gdyż cena dla różnych typów oprav jest inna (np. koszt oprawy dla sali sportowej jest zdecydowanie wyższy niż dla łazienki czy magazynu). Jeżeli Zamawiający zmniejszy o 10% ilość oprav to o jaką kwotę zmniejszy się wartość umowy? Gdy zrezygnuje z oprav na sali sportowej to relatywnie koszt zmniejszy się o większy procent niż w przypadku zmniejszenia ilości oprav w łazienkach, magazynach czy piwnicy. Podobna sytuacja jest przy zwiększaniu ilości oprav.

Odp. Zamawiający w pkt. 1.1.4 informuje, iż podane w pkt. 1.1.1 wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe mogą różnić się o maksymalnie 15 % w stosunku do podanych w PFU. Zamawiający nie zamierza zmniejszać, ani zwiększać ilości opraw. Ilość opraw musi wynikać z opracowanej dokumentacji spełniającej warunki siwz.

6. Proszę o wyjaśnienie § 7 pkt 2 projektu umowy.

Odp. Treść § 7 pkt 2 dotyczy praw autorskich do dokumentacji na wymianę opraw oświetleniowych objętych przedmiotem zamówienia.

7. Czy Zamawiający potwierdza wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia:

- 10% oferty

- zwrot 30% po okresie rękojmi/czas równy gwarancji (czyli po min. 8 latach/max. 10 lat).

Odp. Zamawiający potwierdza wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

8. Jakiej reakcji wymaga Zamawiający od Wykonawcy w przypadku spadku natężenia oświetlenia w okresie gwarancyjnym:

- wymiany źródeł światła (LED),

- wymiany opraw,

- doinstalowania nowych,

- innych np. kary finansowej.

Odp. W przypadku spadku natężenia oświetlenia w okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wymiany zintegrowanych liniowych opraw LED.

AH/AH

*Anna Hołoś*

*stanowisko*

*ds. zamówień publicznych*